

令和7年度月別 水質検査結果

美和浄水場系(第10分団第1部詰所)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													－
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													－
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													－
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													－
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													－
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													－
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01	0.001 >			0.001 >									0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													－
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													－
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1													－
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													－
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05													－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													－
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													－
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													－
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													－
20	ベンゼン		1回/年	0.01													－
21	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6	0.06 >			0.07									0.07 >
22	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02	0.002 >			0.002 >									0.002 >
23	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06	0.005			0.005									0.005
24	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03	0.003 >			0.003 >									0.003 >
25	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1	0.001 >			0.001									0.001 >
26	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01	0.001 >			0.001 >									0.001 >
27	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1	0.008			0.009									0.009
28	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03	0.003 >			0.003 >									0.003 >
29	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03	0.002			0.003									0.003
30	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09	0.001 >			0.001 >									0.001 >
31	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08	0.008 >			0.008 >									0.008 >
32	亜鉛及びその化合物		1回/年	1													－
33	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													－
34	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													－
35	銅及びその化合物		1回/年	1													－
36	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													－
37	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													－
38	塩化物イオン		1回/月	200	3.5	3.4	3.5	3.1	3.5	3.6							3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300													－
40	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500	65			75									75
41	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													－
42	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >							0.000001 >
43	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >							0.000001 >
44	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													－
45	フェノール類		1回/年	0.005													－
46	有機物(TOC)		1回/月	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4							0.5
47	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5							7.5
48	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >							1 >
51	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >							0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合