

令和8年度月別 水質検査結果

西野内浄水場系(山方地域センター)

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0											0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出											不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													-
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													-
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													-
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													-
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													-
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													-
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													-
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													-
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													-
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													-
15	1,4-ジオキサン		1回/年	0.05													-
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													-
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													-
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													-
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >											2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01													-
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >											0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >											0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >											0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >											0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >											0.001 >
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >											0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >											0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >											0.001 >
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >											0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >											0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													-
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													-
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													-
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													-
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													-
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													-
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.7	4.3											4.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		69											69
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110											110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													-
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001													-
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001													-
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													-
46	フェノール類		1回/年	0.005													-
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.4	0.4											0.4
48	PH値		1回/月	5.8~8.6	7.2	7.3											7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >											1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >											0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし											異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出											不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

小貫浄水場系(野上原団地第一公園)

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0											0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出											不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													-
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													-
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													-
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													-
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													-
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													-
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													-
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													-
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													-
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													-
15	1,4-ジオキサン		1回/年	0.05													-
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													-
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													-
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													-
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >											2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01													-
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >											0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >											0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.005											0.005
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >											0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >											0.001 >
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.009											0.009
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003											0.003
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003											0.003
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >											0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >											0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													-
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													-
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													-
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													-
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													-
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													-
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.4	3.9											4.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300													-
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		84											84
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													-
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001													-
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001													-
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													-
46	フェノール類		1回/年	0.005													-
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.7											0.7
48	PH値		1回/月	5.8~8.6	7.3	7.3											7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >											1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >											0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし											異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出											不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

家和楽浄水場系(諸沢西地区センター)

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0											0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出											不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													-
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													-
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													-
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													-
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													-
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													-
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													-
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													-
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													-
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													-
15	1,4-ジオキサン		1回/年	0.05													-
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													-
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													-
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													-
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2											2
21	ベンゼン		1回/年	0.01													-
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >											0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >											0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >											0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >											0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001											0.001
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >											0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >											0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >											0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >											0.001 >
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >											0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >											0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													-
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													-
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													-
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													-
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													-
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													-
39	塩化物イオン		1回/月	200	5.2	4.8											5.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		63											63
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110											110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													-
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001													-
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001													-
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													-
46	フェノール類		1回/年	0.005													-
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.3	0.4											0.4
48	PH値		1回/月	5.8~8.6	7.2	7.2											7.2
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >											1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >											0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし											異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし											異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出											不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出											不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合