

令和8年度月別 水質検査結果

大宮浄水場系（大宮公民館塩田分館）

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2								2
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.013			0.017								0.017
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.002			0.003								0.003
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.021			0.029								0.029
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.010			0.008								0.01
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.006			0.008								0.008
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.02								0.02
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					12								12
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	10	11	11	10	10								11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300		97			62								97
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500					110								110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000004	0.000006	0.000007	0.000005	0.000006								0.000007
44	2－メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001								0.000001
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8								0.9
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1								7.1
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合 ※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所です

令和8年度月別 水質検査結果

大宮浄水場系(下岩瀬新農村集落センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2								2
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.09								0.09 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.010			0.015								0.015
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.002			0.003								0.003
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.017			0.025								0.025
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.007								0.007
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.005			0.007								0.007
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01								0.01
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.02								0.02
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					12								12
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	9.1	10	9.8	9.7	9.5								10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300					62								62
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			120								120
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000004	0.000005	0.000007	0.000005	0.000006								0.000007
44	2－メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8								0.8
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0								7.1
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合 ※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所ですべて

令和8年度月別 水質検査結果

大宮浄水場系(三美公民館)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.8								0.8
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.07								0.07
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4-ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.009			0.014								0.014
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004			0.007								0.007
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.020			0.032								0.032
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.005								0.007
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.010								0.010
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/3ヶ月	0.2		0.04			0.05								0.05
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.02								0.02
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					13								13
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	18	15	19	15	16								19
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300					60								60
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			120								120
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2-メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6								0.7
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9								7.9
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合 ※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所です

令和8年度月別 水質検査結果

西野内浄水場系(山方地域センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													-
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													-
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													-
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													-
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													-
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													-
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													-
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													-
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													-
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													-
15	1, 4-ジオキサン		1回/年	0.05													-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													-
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													-
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													-
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			4								4
21	ベンゼン		1回/年	0.01													-
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.07								0.07
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >			0.001 >								0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >			0.004 >								0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >			0.001								0.001
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													-
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													-
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													-
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													-
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													-
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													-
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.7	4.3	4.7	4.4	4.0								4.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		69			63								69
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			93								110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													-
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													-
46	フェノール類		1回/年	0.005													-
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5								0.5
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2								7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

小貫浄水場系(野上原団地第一公園)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													－
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													－
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													－
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													－
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													－
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													－
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													－
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													－
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													－
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													－
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05													－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													－
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													－
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													－
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			7								7
21	ベンゼン		1回/年	0.01													－
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.37								0.37
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.005			0.007								0.007
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.003								0.003
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.009			0.016								0.016
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003			0.003 >								0.003
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003			0.006								0.006
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													－
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													－
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													－
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													－
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													－
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													－
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.4	3.9	4.9	4.2	4.7								4.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300													－
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		84			90								90
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													－
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													－
46	フェノール類		1回/年	0.005													－
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7								0.7
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2								7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

家和楽浄水場系(諸沢西地区センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													－
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													－
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													－
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													－
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													－
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													－
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													－
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													－
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													－
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													－
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05													－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													－
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													－
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													－
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2			7								7
21	ベンゼン		1回/年	0.01													－
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >			0.001								0.001
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >			0.006								0.006
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >			0.002								0.002
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													－
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													－
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													－
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													－
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													－
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													－
39	塩化物イオン		1回/月	200	5.2	4.8	5.0	4.9	4.3								5.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		63			71								71
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			120								120
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													－
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													－
46	フェノール類		1回/年	0.005													－
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.3	0.4	0.3 >	0.3	0.3								0.4
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2								7.2
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

美和浄水場系(第10分団第1部詰所)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.003 >								0.003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.7 >								0.7 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4-ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.07								0.07
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.004			0.006								0.006
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.007			0.012								0.012
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003			0.004								0.004
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.01								0.01
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					5.0								5.0
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	3.9	4.1	4.3	3.5	3.3								4.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300					65								65
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			100								110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.05 >								0.05 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4								0.5
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4								7.5
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

上小瀬浄水場系(那賀集落農事集会所)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.003 >								0.003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.06 >								0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.003			0.005								0.005
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.007			0.012								0.012
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.002			0.004								0.004
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.01 >								0.01 >
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					5.5								5.5
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	3.9	3.4	3.5	3.4	3.1								3.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/年	300					64								64
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		100			99								100
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6								0.6
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5								7.6
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

緒川浄水場系(入本郷増圧ポンプ場)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.003			0.004								0.004
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.002								0.002
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.006			0.009								0.009
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.002			0.003								0.003
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.01 >								0.01 >
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					5.6								5.6
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.05 >								0.05
39	塩化物イオン		1回/月	200	4.2	3.6	3.5	3.3	3.0								4.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300					64								64
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		100			98								100
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001			0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4								0.6
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4								7.6
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月 省略不可

1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月 省略不可

1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)

藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)

毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

北部浄水場系(野田集落センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													－
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													－
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													－
6	鉛及びその化合物		1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													－
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													－
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10													－
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													－
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													－
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													－
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05													－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													－
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													－
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													－
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2			2								2
21	ベンゼン		1回/年	0.01													－
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.06 >								0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >			0.001 >								0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.001 >								0.001 >
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >			0.004 >								0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >			0.001 >								0.001 >
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													－
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													－
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													－
36	銅及びその化合物		1回/年	1													－
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													－
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													－
39	塩化物イオン		1回/月	200	9.9	9.8	10	9.9	10								10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		64			67								67
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		140			140								140
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													－
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													－
46	フェノール類		1回/年	0.005													－
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.3 >	0.3 >	0.3 >	0.3 >	0.3 >								0.3 >
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2								7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月 省略不可

1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月 省略不可

1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)

藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)

毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

上伊勢畑浄水場系(上伊勢畑集落センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													-
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													-
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													-
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01													-
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													-
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													-
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/3ヶ月	10		2.3			2.6								2.6
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													-
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													-
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													-
15	1, 4-ジオキサン		1回/年	0.05													-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													-
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													-
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													-
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													-
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		3			2								3
21	ベンゼン		1回/年	0.01													-
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.06 >								0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >			0.001 >								0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.001 >								0.001 >
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >			0.004 >								0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >			0.001 >								0.001 >
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0													-
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													-
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													-
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0													-
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													-
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													-
39	塩化物イオン		1回/月	200	11	9.1	8.7	6.7	8.3								11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		67			73								73
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		140			160								160
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													-
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2-メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													-
46	フェノール類		1回/年	0.005													-
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.3 >	0.3 >	1.1	0.4	0.4								1.1
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	6.9	6.9	7.3	7.2	6.9								7.3
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1	1	1								1
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.3	0.1 >	0.1 >								0.3
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	-		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合

令和8年度月別 水質検査結果

下伊勢浄水場系(下伊勢畑地区センター)

項目 No.	定期検査項目	省略 可否	実施検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0								0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003													－
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005													－
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01													－
6	鉛及びその化合物		1回/3ヶ月	0.01		0.001			0.002								0.002
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01													－
8	六価クロム化合物		1回/年	0.05													－
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04													－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/3ヶ月	10		2.1			2.0								2.1
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8													－
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0													－
14	四塩化炭素		1回/年	0.002													－
15	1, 4－ジオキサン		1回/年	0.05													－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/年	0.04													－
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02													－
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01													－
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01													－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01													－
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.06 >								0.06 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.001 >			0.001 >								0.001 >
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.001 >			0.001 >								0.001 >
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004 >			0.004 >								0.004 >
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.001 >			0.001 >								0.001 >
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1													－
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2													－
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3													－
36	銅及びその化合物		1回/年	1													－
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200													－
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05													－
39	塩化物イオン		1回/月	200	9.4	7.3	6.4	5.7	6.0								9.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		1回/3ヶ月	300		59			67								67
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			150								150
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2													－
43	ジェオスミン		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		5回/年	0.00001				0.000001 >	0.000001 >								0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02													－
46	フェノール類		1回/年	0.005													－
47	有機物(TOC)		1回/月	3	0.3 >	0.3	0.3 >	0.3 >	0.3								0.3
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7								6.8
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >								1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >								0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残留効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

- 1回/月 省略不可
- 1回/月 省略可能 連続的に計測及び記録がされている場合
- 1回/3月 省略不可
- 1回/3月 省略可能 過去3年間の結果が1/5の場合(1回/年) 過去3年間の結果が1/10の場合(1回/3年)
- 藻類の発生が少ない月を除く(1回/月)
- 毎日検査 ※毎日検査については異常があった場合記載
- 1回/月 省略可能 過去3か月連続で不検出の場合