令和8年度月別　水質検査結果　　大宮浄水場系 （大宮公民館塩田分館）

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値(mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0..001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1，4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2								2
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.013			0.017								0.017
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.002			0.003								0.003
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.021			0.029								0.029
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.010			0.008								0.01
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.006			0.008								0.008
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.02								0.02
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					12								12
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	10	11	11	10	10	9.5							11
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/年	300		97			62								97
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500					110								110
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000004	0.000006	0.000007	0.000005	0.000006	0.000004							0.000007
44	2－メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001	0.000001 >							0.000001
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物（TOC）		1回/月	3.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0							1.0
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0							7.1
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >							1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >							0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残塩効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月　省略不可

1回/月　省略可能　　連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月　省略不可

1回/3月　省略可能　　過去3年間の結果が1/5の場合（1回/年）　過去3年間の結果が1/10の場合（1回/3年）

藻類の発生が少ない月を除く（1回/月）

毎日検査　※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月　省略可能　過去3か月連続で不検出の場合　※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所で採水

令和8年度月別　水質検査結果　　大宮浄水場系（下岩瀬新農村集落センター）

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値（mg/L）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.6 >								0.6 >
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.05 >								0.05 >
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1，4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2								2
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.09								0.09 >
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.010			0.015								0.015
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.002			0.003								0.003
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.017			0.025								0.025
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.007								0.007
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.005			0.007								0.007
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01								0.01
34	アルミニウム及びその化合物		1回/年	0.2					0.02								0.02
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.01 >								0.01 >
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					12								12
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	9.1	10	9.8	9.7	9.5	10							10
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/年	300					62								62
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			120								120
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000004	0.000005	0.000007	0.000005	0.000006	0.000004							0.000007
44	2－メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >							0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物（TOC）		1回/月	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8							0.8
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0							7.1
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >							1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >							0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残塩効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月　省略不可

1回/月　省略可能　　連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月　省略不可

1回/3月　省略可能　　過去3年間の結果が1/5の場合（1回/年）　過去3年間の結果が1/10の場合（1回/3年）

藻類の発生が少ない月を除く（1回/月）

毎日検査　※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月　省略可能　過去3か月連続で不検出の場合　※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所で採水

令和8年度月別　水質検査結果　　大宮浄水場系（三美公民館）

項目No.	定期検査項目	省略可否	実施検査頻度	基準値（mg/L）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
1	一般細菌	不可	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	不可	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物		1回/年	0.003					0.0003 >								0.0003 >
4	水銀及びその化合物		1回/年	0.0005					0.00005 >								0.00005 >
5	セレン及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
6	鉛及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
7	ヒ素及びその化合物		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
8	六価クロム化合物		1回/年	0.02					0.002 >								0.002 >
9	亜硝酸態窒素		1回/年	0.04					0.004 >								0.004 >
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/年	10					0.8								0.8
12	フッ素及びその化合物		1回/年	0.8					0.08 >								0.08 >
13	ホウ素及びその化合物		1回/年	1.0					0.07								0.07
14	四塩化炭素		1回/年	0.002					0.0002 >								0.0002 >
15	1，4－ジオキサン		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		1回/年	0.04					0.001 >								0.001 >
17	ジクロロメタン		1回/年	0.02					0.001 >								0.001 >
18	テトラクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
19	トリクロロエチレン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		1回/3ヶ月	50ng/L		2 >			2 >								2 >
21	ベンゼン		1回/年	0.01					0.001 >								0.001 >
22	塩素酸	不可	1回/3ヶ月	0.6		0.06 >			0.08								0.08
23	クロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.02		0.002 >			0.002 >								0.002 >
24	クロロホルム	不可	1回/3ヶ月	0.06		0.009			0.014								0.014
25	ジクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.003 >			0.003 >								0.003 >
26	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.004			0.007								0.007
27	臭素酸	不可	1回/3ヶ月	0.01		0.001 >			0.001 >								0.001 >
28	総トリハロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.1		0.020			0.032								0.032
29	トリクロロ酢酸	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.005								0.007
30	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3ヶ月	0.03		0.007			0.010								0.010
31	ブロモホルム	不可	1回/3ヶ月	0.09		0.001 >			0.001 >								0.001 >
32	ホルムアルデヒド	不可	1回/3ヶ月	0.08		0.008 >			0.008 >								0.008 >
33	亜鉛及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
34	アルミニウム及びその化合物		1回/3ヶ月	0.2		0.04			0.05								0.05
35	鉄及びその化合物		1回/年	0.3					0.02								0.02
36	銅及びその化合物		1回/年	1.0					0.01 >								0.01 >
37	ナトリウム及びその化合物		1回/年	200					13								13
38	マンガン及びその化合物		1回/年	0.05					0.005 >								0.005 >
39	塩化物イオン		1回/月	200	18	15	19	15	16	16							19
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/年	300					60								60
41	蒸発残留物		1回/3ヶ月	500		110			120								120
42	陰イオン界面活性剤		1回/年	0.2					0.02 >								0.02 >
43	ジェオスミン		1回/月	0.00001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >							0.000001 >
44	2－メチルイソボルネオール		1回/月	0.00001	0.000001	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >	0.000001 >							0.000001 >
45	非イオン界面活性剤		1回/年	0.02					0.005 >								0.005 >
46	フェノール類		1回/年	0.005					0.0005 >								0.0005 >
47	有機物（TOC）		1回/月	3	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5							0.7
48	PH値		1回/月	5.8～8.6	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8							7.9
49	味		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	臭気		1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
51	色度		1回/月	5	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >	1 >							1 >
52	濁度		1回/月	2	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >	0.1 >							0.1 >
毎1	色	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎2	濁り	不可	1回/日	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
毎3	消毒の残留効果	不可	1回/日	残塩効果があること	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	放射性ヨウ素-131		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-134		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	放射性セシウム-137		1回/3ヶ月	－		不検出			不検出								不検出
	セシウム合計		1回/3ヶ月	10Bq/kg		不検出			不検出								不検出

1回/月　省略不可

1回/月　省略可能　　連続的に計測及び記録がされている場合

1回/3月　省略不可

1回/3月　省略可能　　過去3年間の結果が1/5の場合（1回/年）　過去3年間の結果が1/10の場合（1回/3年）

藻類の発生が少ない月を除く（1回/月）

毎日検査　※毎日検査については異常があった場合記載

1回/月　省略可能　過去3か月連続で不検出の場合　※大宮地域に関しては大宮浄水場1箇所で採水